

## **BrandBevægelsens indsamling af eksempler på Happy Fires<sup>1</sup>**

Pilotprojektet forløber fra 1. juni til 1. december 2014 og har til formål at indsamle et antal eksempler på "happy fires" for at give et kvalitativt overblik til brug for fokusering af fremtidig brandforebyggelse. Indrapportering af "happy fires" fra de seneste år er også velkommen.

**Overskrift:** Brændbar lyskrans gik ud af sig selv

|  |   |
|--|---|
| <b>Skadestedet</b> (f.eks. køkken i villa, skolegård eller mark) | Dagligstue i lejlighed på 1. sal  |
| <b>Omstændigheder</b> (tidspunkt, vejrlig mv.)                   | I løbet af dagen, opdaget da den 10-årige pige kom fra skole  |
| <b>Årsag</b> (hændelsesforløbet op til branden)                  | Tændt stearinlys på sofabordet glemt, da familien gik på arbejde  |
| <b>Udvikling</b> (hvordan udviklede branden sig?)                | Da lyset brændte ned, antændtes "blomsterkransen" af plastic, som dryppede ned på kakkelbordet og brændte ud af sig selv.   |
| <b>Opdagelse</b>   | Da pigen kom fra skole. Naboen havde hørt røgalarmen, men havde ikke kunnet se nogen brand gennem brevsprækken.   |
| <b>Indsats</b> (hvorledes blev hændelsen standset)               | Slukket af sig selv   |
| <b>Skadens omfang</b>  | Glaslysestagen revnet. Sofabordets kakler skal rengøres grundigt – hvis det er muligt.  |
| <b>Hvorfor opstod branden?</b>                                   | Forglemmelse efter morgenhygge foran fjernsynet, da familien pludselig fik travlt med at komme ud ad døren  |
| <b>Hvorfor blev den "happy"?</b>                                 | Fordi lyset stod på et ubrændbart underlag uden gardiner eller aviser i nærheden  |
| <b>Erfaring</b> (Ændret adfærd, virkede forebyggelsen?)          | Ja, familien er meget disciplineret mht. placering af levende lys. Nej, de bør aftale, at "den, der tænder lys, slukker det"<br>Og: Brændbare lyskranser er en unødigt risiko |
| <b>Skema udfyldt af</b>  | Peter Hofman-Bang   |
| <b>Telefon</b>   | 27 80 25 80   |
| <b>e-mail</b>  | <a href="mailto:phb@sikkerhedsbranchen.dk">phb@sikkerhedsbranchen.dk</a>  |

Det udfyldte skema sendes til [phb@sikkerhedsbranchen.dk](mailto:phb@sikkerhedsbranchen.dk) inden den 1. december 2014.

<sup>1</sup> En "Happy Fire" defineres som "en mindre uforsætlig brand, hvis konsekvenser begrænses væsentligt af teknisk forebyggelse, menneskelig indgriben eller en kombination af begge dele". Der skal være tale om at "det ER gået galt", altså at "ild er kommet ud af kontrol" i en eller anden grad.