



GJENSIDIGE

Brand i boligen, Fredericia 2010



Aksjon Boligbrann i Norge


Odd A. Rød
Gjensidige
Forsikring ASA





GJENSIDIGE


Antall brannutrykninger (DSB)





GJENSIDIGE


Antall omkomne i branner i Norge.
80 – 90 % av disse dør i boligbranner






GJENSIDIGE

Erstatning alle selskap (FNO)





Fakta om branner i Norge:


- Det brenner 7 bygninger i Norge hver dag
 - 4 av disse er boliger
- Det omkom 62 personer i 2009 i branner i Norge
 - 90 % av disse i boliger
- Det brant for ca 4.700.000.000 kroner i Norge i 2009
 - 3.200.000.000 er erstatninger for brente boliger

Den største utfordringen i brann-Norge er:
BOLIGBRANNENE





Årsaker til branner i boliger i Norge



Kilde: DSB

aksjon
Boligbrann

STARTSIDEN

NYHETER

GODE RÅD

KAMPAJEINFO

OM AKSJON BOLIGBRANN

EVALUERING

DU ER HER » Forside /



Foto: Blunderbuss.no

SISTE NYHETER



Kampanjeinformasjon

Her presenteres nyttig informasjon for brann-/feiervesen og lokale el-tilsyn som deltar i Aksjon boligbrann. [Les mer »](#)

Flest branner i stua

Til tross for høy kjøkkenaktivitet i desember, starter de fleste branner i stua, viser statistikk fra DSB. 1. desember er Røykvarslerens dag med tid f... [Les mer »](#)

OM AKSJONEN



Om Aksjon boligbrann

Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening... [Les mer »](#)

TEKSTSTØRRELSE: A A A

SØK I VÅRE SIDER



dsb
Direktoratet for
samfunnssikkerhet
og beredskap



**Norsk
brannvernforening**



GJENSIDIGE

[Vis nyhetsarkiv »](#) | [Vis presseklipp »](#)

[KONTAKT OSS »](#) | [LENKER »](#) | [PRESSEKONTAKT »](#)



GJENSIDIGE

Aksjon Boligbrann, hva er det?

Samarbeidsprosjekt mellom: DSB, Norsk Brannvernforening og Gjensidige Forsikring ASA

• Brannforebyggende aktivitet mot norske boligeiere og beboere.
Fokus: Brannforebygging i desember som den største brannmåneden.

- Innledes med "Røykvarslerens Dag 1. desember"
 - Pressemeldninger og radioreklame
 - Gjensidige sender ut ca 450.000 røykvarslerbatterier og info.
 - Lokale aktiviteter av brannvesen og Gjensidige i samarbeide
 - Budskap: Bytt batteri – test røykvarsler!
- Fortsetter 6. – 8. desember med ca 40.000 boligkontroller.
 - * Kontroll gjøres av Brannvesen/feiervesen og DLE
 - * Deler ut en informasjonspakke:
 - Brannforebyggende kalender
 - Nødnummer-oblat (110 112 113)
 - Brosjyre fra Sikkerhetsbutikken
 - Røykvarslerbatteri
 - * Informasjon-stands ved kjøpesentre og lignende.





GJENSIDIGE

Fortsetter 6. – 8. desember med ca 40.000 boligkontroller. For 2010: 330 brannvesen/DLE

- * Kontroll på skjema gjøres av Brannvesen/feiervesen og DLE
- * Deler ut en informasjonspakke:
 - Brannforebyggende kalender
 - Nødnummer-oblat (110 112 113)
 - Brosjyre fra Sikkerhetsbutikken
 - Røykvarslerbatteri
- * Informasjon-stands ved kjøpesentre og lignende.

aksjon
Boligbrann



INVITASJON til brann-/feiervesen og DLE

Kommunale brann-/feiervesen og Det lokale etilsyn (DLE) inviteres med dette til samarbeid om gjennomføring av Aksjon boligbrann 2010.

Aksjonen innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en landsomfattende boligkontroll 7. - 9. desember. Målet for Aksjon boligbrann er å sette et massivt fokus på brannsikkerhet i private hjem. For å påvirke holdninger og atferd i forhold til brannsikkerhet, ønsker vi å kombinere kontroll- og informasjonstiltak.

Håndballjentene

I år har vi vært så heldige at vi har fått Håndballjentene til å stille opp i kalenderen vår. Håndball-EM arrangeres i Norge og Danmark i perioden 7.-19. desember i år. Det at vi har vår aksjonsperiode samtidig med dette mesterskapet kan føre til at vi kan få ekstra blest om kampanjen og budskapet vårt.

Alle byer og tettsteder av en viss størrelse i Norge har vært med på aksjonen de siste årene. Det skal vi klare i år også. Årets kampanje er den åttende i rekken. Til nå har over 200 000 husstander fått besøk fra aksjonen.



Aksjon boligbrann: Skjema for boligkontroll

	OK	Ikke OK	Ikke aktuelt
1.0 Varsling			
1.1 Minst én fungerende røykvarsler (påbudt) eller FG-godkjent brannalarmanlegg	☐	☐	☒
1.2 Riktig montert røykvarsler (påbudt)	☐	☐	☒
1.3 Sammenkoblede røykvarslere (hvis montert)	☐	☐	☐
1.4 Nødnummer i nærheten av telefon	☐	☐	☐
2.0 Slukkeutstyr			
2.1 Finnes husbrannslange og/eller brannslukkeapparat (påbudt)	☐	☐	☒
2.2 Slukkeutstyr i orden (påbudt)	☐	☐	☒
2.3 Slukkeutstyr hensiktsmessig plassert (påbudt)	☐	☐	☒
3.0 Elektrisk			
3.1 Skjøteledninger, støpsel og kontakter uten synlige skader	☐	☐	☒
3.2 Ingen løse lamper på barnerom	☐	☐	☐
3.3 Ingen varmgang eller løse skrusikringer i sikringsskap	☐	☐	☐
3.4 Kontroll av jordfeilbryter og overspenningsvern (hvis montert)	☐	☐	☐
3.5 Bruk av skjøtekontakter og -ledninger	☐	☐	☐
4.0 Ildsteder og skorstein			
4.1 Ingen synlige skader eller feil på ildsteder, skorstein og brannmur	☐	☐	☐
5.0 Rømningsforhold			
5.1 Har boenheten tilfredsstillende rømningsmuligheter (i alle etasjer)	☐	☐	☒
5.2 Er det gjennomført brannøvelse i boligen	☐	☐	☒

Forhold merket "Ikke OK" bør rettes. Da kontrollen er av begrenset omfang, innebærer "OK" ingen godkjenning eller garanti for at disse forhold er feilfrie.



GJENSIDIGE


Innformasjonspakken:



aksjon
Boligbrann



Kalender 2011





Produkter og brannfare

Mange av produktene vi omgir oss med kan utgjøre en brannrisiko dersom de blir brukt feil eller det er feil ved produktene. Her er noen råd for å forebygge brann knyttet til produkter:

- Husk at alle har et ansvar for å forebygge brann.
- Finn ut om produktet er egnet for det du har tenkt å bruke det til. Spør forhandleren.
- Bruk hodet. Vurder kvaliteten selv så langt det lar seg gjøre.
- Følg monterings- og bruksanvisninger. Vær oppmerksom på advarselsmerkinger.
- Sørg for at du har et elektrisk anlegg som tåler belastningen av det elektriske utstyret.
- Kvitt deg med elektriske produkter hos en elektroforhandler eller på et avfallsanlegg.

Bla om og se hvilke enkle tiltak du kan gjøre for å forebygge brann i ditt hjem!





Hver tiende boligbrann tilberedes bokstavelig talt på komfyren

Januar

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag



Bruk levende lys bare når du er våken og tilstede i boligen.
Gå ikke fra et rom med levende lys.

Oktober

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag



Test røykvarslere hver måned og skift batteri en gang i året

November

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag



Desember er den mest brannfarlige måneden.
Røykvarslere redder liv!

Desember

uke mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag

Aksjon boligbrann: Resultater fra boligkontrollene

Spm 1.1	2004	2005	2006	2007	2008
Varsling: Minst en fungerende røykvarsler					
OK	90,8 %	90,8 %	91,1 %	91,6 %	92,5 %
Ikke OK	9,2 %	9,2 %	8,9 %	8,4 %	7,5 %
<i>N = antall svar registrert</i>	12.667	17.598	14.107	12.345	12.435

Spm 1.2	2004	2005	2006	2007	2008
Varsling: Riktig montert røykvarsler					
OK	87,8 %	87,3 %	87,4 %	87,5 %	88,5 %
Ikke OK	12,2 %	12,7 %	12,6 %	12,5 %	11,5 %
<i>N = antall svar registrert</i>	12.549	17.447	13.996	12.214	12.693

Spm 1.3	2004	2005	2006	2007	2008
Varsling: Sammenkoblede røykvarslere					
OK	36,2 %	44,4 %	46,9 %	20,0 %	24,8 %
Ikke OK	63,8 %	55,6 %	53,1 %	9,8 %	11,9 %
Ikke aktuelt	-	-	-	70,2 %	63,3 %
<i>N = antall svar registrert</i>	4.249	5.484	4.240	10.768	11.096

Spm 1.4	2004	2005	2006	2007	2008
Varsling: Nødnummer i nærheten av telefon					
OK	62,8 %	62,3 %	64,8 %	56,7 %	54,1 %
Ikke OK	37,2 %	37,7 %	35,2 %	33,3 %	33,0 %
Ikke aktuelt	-	-	-	9,9 %	12,9 %
<i>N = antall svar registrert</i>	11.723	15.716	12.354	11.503	11.658



Aksjon boligbrann - Microsoft Internet Explorer

Eil Rediger Vis Favoritter Verktøy Hjelp

Tilbake Søk Favoritter Gå til Links

Adresse http://www.aksjonboligbrann.no/index.asp?response=404&requested_url=

DU ER HER Forside /

aksjon Boligbrann

STARTSIDEN

NYHETER

GODE RÅD

KAMPANJEINFO

OM AKSJON BOLIGBRANN

EVALUERING

TEKSTSTØRRELSE: A A A

SØK I VÅRE SIDER

dsb Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Norsk brannvernforening

GJENSIDIGE

SISTE NYHETER

OM AKSJONEN

Pass deg for herr og fru Flamme

To farlige brannbanditter setter sitt preg på 2010-kalenderen, som brannvesenet og el-tilsynet skal dele ut under boligkontrollene i desember. [Les mer »](#)

Morten vant konkurransen

Morten Hustad i industribrannvernet til Norske Skog i Skogn stakk av med seieren i vår webkonkurranse. Vinneren får et flott brannteppe fra Gjensidige... [Les mer »](#)

Påmelding til Aksjon boligbrann 2009

Vi har gledet oss å invitere kommunale brann- og feiervesen og lokale el-tilsyn til å delta i årets Aksjon boligbrann. Aksjonen innledes med Røykvarse... [Les mer »](#)

Om Aksjon boligbrann

Aksjon boligbrann er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening... [Les mer »](#)

Vis nyhetsarkiv » | Vis presseklipp »


KONTAKT OSS » | LENKER » | PRESSEKONTAKT »

Fullført Internet



GJENSIDIGE

Takk for oppmerksomheten.....





GJENSIDIGE

Gjensidiges Elkontroll Bolig



GJENSIDIGE

Elkontroll Bolig

NEK 405-2-2

Personlig informasjon

Adressen gjelder følgende:

☐ Etablert ☐ Relatert

☐ Leilighet ☐ Privatbolig

☐ Annen bygning

Adressen: Postkode: Poststed:

Telefon: Mobiltelefon:

Andre tilknyttede: Beskrivelse:

Følgende punkter skal kontrolleres / utføres

Pkt	Enhet og utrustning	OK	Ikke ok / feil	Merknad
01	Temperatur og beredningsskap			Målt max. temperatur:
02	Driftsparametre og ledningsnett			
03	Driftsplan, beregninger og beregning			
04	Isolasjonsforhold			
05	Beregning av utrykksforhold			Målt verdi:
06	Isolasjonsforhold			Målt verdi:
07	Isolasjonsforhold			Målt verdi:
08	Driftsplan			
09	Isolasjonsforhold			
10	Isolasjonsforhold			
11	Isolasjonsforhold			
12	Beregning og utrykning			
13	Driftsplan			
14	Isolasjonsforhold			

Er det noen feil eller mangler som krever oppfølging?

Pkt	Informasjon / kommentar	Ja	Nei	Eventuelle tilfelle
A	Isolasjonsforhold			
B	Isolasjonsforhold			
C	Isolasjonsforhold			
D	Isolasjonsforhold			
E	Isolasjonsforhold			
F	Isolasjonsforhold			
G	Isolasjonsforhold			
H	Isolasjonsforhold			
I	Isolasjonsforhold			
J	Isolasjonsforhold			

Kommentarer:

Arbeidsplanen under "NEK 405-2-2" rubrikken må revideres for å sikre at alle punkter er gitt.

Dato for kontroll: Kontrollert av: Underskrift: Sertifikat nr.:

Utført av: Utført av: Underskrift:

Se bilag for detaljerte opplysninger.

Kunde:

Elkontroll Bolig

Kontroll av elanlegget gjennomføres hvert 5. år utført av sertifisert kontrollør (fra 1. september 2009)

Gjensidige gir 20 % rabatt i forsikringspremien hvert år for bolig- og innboforsikring. Rabatten bortfaller om IKKE ny sjekkliste sendes til Gjensidige

Sikkerhetsbutikken i Gjensidige håndterer bestillinger fra kunder og videresender de til kontrollører

Brannslukningsapparat kontrolleres (manometernål på grønt felt), røykvarsler testes

Det er en forutsetning at feil og mangler som avmerkes i "Ikke OK"-rubrikken rettes av autorisert installatør FØR sjekklisten sendes inn og rabatt innvilges

Forsikringspremie villa: 4.000 kr. 20 % rabatt = 800 kr x 5 år = 4.000 kr
Kontrollkostnad: 1.700 kr. 2.300 kr kan brukes for å lukke avvik