

KOMFURVAGT

forebygger brand på komfuret



Midtvejsevaluering af pilotprojektet
Peter Hofman-Bang, BrandBevægelsen

BrandBevægelsen

Komfurvagt

Komfurvagtprojektet

- 2019: Aftalt, at BrandBevægelsen gennemfører projektet for TrygFonden og Beredskabsstyrelsen
- 2019: Model komfurvagt udvalgt og indkøbt
- 2020: Montage i private hjem bremset af Corona-pandemien
- 2020: Montage påbegyndt november 2020
- 2021: Montage afsluttet februar 2021
- 2021: Modtagerne interviewet maj – august. Midtvejsevaluering
- 2022: Projektet afsluttes principielt til nytår
- 2022: Modtagerne forespørges, om de vil beholde komfurvagten
- 2022: Nedtagning og retablering i ønsket omfang
- 2022: Afrapportering ultimo marts

Jeg skulle bare lige.... og så glemte jeg....



Derfor



Midtvejsevalueringen

- 46 komfurvagter monteret, 4 afventer. 34 røgalarmer monteret
- 12 "risikomodtagere" fra Tårnby Kommune
- 13 "risikomodtagere" fra Skottegården
- 25 "referencemodtagere" fra Skottegården
- Montagen forløb uproblematisk selv om elinstallatørens tilbud var meget favorabelt
- Generelt har modtagerne stor forståelse for konceptet, men en del synes, at komfurvagten er for følsom og projektlederen har derfor nedjusteret detektorens følsomhed – efter leverandørens anvisning

Risikomodtagerne (21 svarpersoner)

- 15 har oplevet "alarm med god grund"
- 6 har oplevet "alarm uden god grund"
- 3 har ønsket følsomheden nedjusteret
- 9 udtrykker spontant, at den giver dem tryghed
- 17 angiver, at de generelt er tilfredse med at have komfurvagten monteret
- 2 meget sårbare borgere afviste montøren da han kom og én har fået komfurvagten frakoblet fordi "den gjorde hende forvirret"

Referencemodtagerne (22 svarpersoner)

- 8 har oplevet "alarm med god grund"
- 13 har oplevet "alarm uden god grund"
- 9 har ønsket følsomheden nedjusteret og én har forlangt komfurvagten nedtaget pga. "fejlalarmer"
- Ingen udtrykker spontant, at den giver dem tryghed
- 13 angiver, at de generelt er tilfredse med at have komfurvagten monteret
- Yderligere 4 overvejer tilbuddet om nedjustering af følsomheden

Fritekstkommentarer fra ”risikomodtagerne”

- ”Min datter kunne også godt bruge en - hun har en forvirret teenager i huset”
- ”Når folk ser den/hører om den, siger de: Nej, hvor smart”
- ”Den er fantastisk – jeg fik endda lov at vælge farve. Den vil jeg gerne beholde”.



BrandBevægelsen
- for et brandsikkert Danmark

Jeg skal bare lige....

Er det et problem?

